

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-AT.ЭО30.B.00177/19

ЗАЯВИТЕЛЬ Hörmann KG Verkaufsgesellschaft.

№ 0010519

Место нахождения и фактический адрес: Upheider Weg 94-98, 33803 Steinhagen, Германия.
Телефон: +49 5204 915 286.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Tortec Brandschutztor GmbH. Место нахождения и фактический адрес: Impling 10, A-4902 Wolfsegg, Австрия. Телефон: +43 7676 6060 0. Факс: +43 7676 6020.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации «Огнестойкость» Закрытого акционерного общества «Центр сертификации и испытаний «Огнестойкость». Место нахождения: 141080, Московская обл., г. Королев, ул. Горького, д. 12, пом. VIII. Фактический адрес: 109428, г. Москва, ул. 2-я Институтская, д. 6, стр. 64, пом. 15, 16, 17 (комн. 504, 505, 506). Телефон: (495) 150-08-01, факс: (495) 150-08-01. ОГРН: 1105018003936. Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11ЭО30 выдан 22.01.2014 Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Ворота противопожарные стальные откатные однопольные (максимальный размер ворот Н x В = 6000 мм x 8000 мм), тип FST 90-1, сплошного сечения, в т.ч. с калиткой (размеры дверей: высота от 1400 до 2300 мм, ширина от 600 до 1050 мм) сплошного сечения. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ЕКПС:

код ТН ВЭД ЕАЭС: 7308 30 000 0

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). Предел огнестойкости составляет EI 90 (ГОСТ Р 53307-2009).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № 90 с/ск-2019 от 27.12.2019 ИЦ «Огнестойкость» ЗАО «ЦСИ «Огнестойкость», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21МЭ70 от 19.12.2013, акт оценки производства сертифицируемой продукции № 0431 стр/ск/оп от 20.12.2019 ОС «Огнестойкость» ЗАО «ЦСИ «Огнестойкость», аттестат рег. № РОСС RU.0001.11ЭО30 от 22.01.2014

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 27.12.2019 по 26.12.2024



Руководитель (заместитель руководителя)
Органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

[Signature]
ПОДПИСЬ

М. М. Назарова
инициалы, фамилия

Ю. И. Графская
инициалы, фамилия